



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,  
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

## Предписание N5/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности

### Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 10"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения** главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №5 от 18.02.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

**в период с 10-00 до 12-00 часов «22» февраля 2019 г., с 14-00 до 17-00 часов «27» февраля 2019 г., с 10-00 до 15-00 часов «12» марта 2019 г., с 11-00 до 15-00 часов «21» марта 2019 г.**

**проведена проверка** – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 10",

**расположенного(ых) по адресу:** 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Максима Горького, 3.

**совместно с:** Директором МАОУ «Школа №10» Ислентьевой Еленой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 20	30.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного государственного инспектора  
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского  
муниципального района по пожарному надзору  
Вохминцев С.П.

"21" марта 2019 г.

Директор МАОУ «Школа №10»

Ислентьева Елена Васильевна

"21" марта 2019 г.



М.Л.П.

(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99  
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99